

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI CONTATORI DEL GAS NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA E CHIOGGIA

Al fine di combinare le ragioni della sicurezza con la salvaguardia dei valori architettonici ed ambientali, in un contesto di grande interesse, quale il centro storico di Venezia e Chioggia, sottoposti alle disposizioni di tutela del titolo 3° del "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio " si ritiene opportuno fissare delle prescrizioni per l'installazione dei contatori del gas.

In linea generale, ma non esclusiva, va evitata la collocazione dei contatori del gas all'esterno, nonché la predisposizione di nicchie nella muratura portante per l'inserimento degli stessi.

I contatori posizionati all'interno dell'immobile vanno preferibilmente collocati in locale idoneo e ventilato; in mancanza di tale locale vanno posizionati, sempre all'interno dell'immobile, in armadi metallici a tenuta stagna con ventilazione verso l'esterno (due fori di circa 10 cm. di diametro). La collocazione deve essere a circa due metri di altezza rispetto al m.m., quindi circa 50-60 cm dal piano di calpestio. Il tubo di adduzione deve quindi entrare all'interno dell'immobile a circa 50-60cm. dalla pavimentazione stradale evitando di posizionare lunghi tratti di tubo sui prospetti dell'edificio. Deve inoltre essere prevista l'interruzione del flusso gassoso in ambito esterno segnalato per consentire l'intervento in caso di anomalia impiantistica.