

ALLEGATO E - TABELLA DEI LIMITI DI SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA

		Bacini fognari di: Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave		Bacini fognari di: Campalto, Morgano, Zero Branco	
Parametro		Unità di misura	Limiti	Limiti	Limiti
1	PH		6 -9,50		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-		-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200		200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250		250
8	COD	mg O ₂ /l	500		500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30		30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6		0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30		30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10		10
13	Fluoruri	mg F/l	12		12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200		300
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2		2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2		2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000		1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1		1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3		0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4		4
21	Alluminio	mg/l	2		2
22	Arsenico	mg/l	0,5		0,01
23	Bario	mg/l	-		-
24	Boro	mg/l	4		4
25	Cadmio	mg/l	0,02		0,02
26	Cromo totale	mg/l	4		4
27	Cromo VI	mg/l	0,2		0,2
28	Ferro	mg/l	4		4
29	Manganese	mg/l	4		4
30	Nichel	mg/l	4		4
31	Mercurio	mg/l	0,005		0,005
32	Piombo	mg/l	0,3		0,3
33	Rame	mg/l	0,4		0,4
34	Selenio	mg/l	0,03		0,03
35	Stagno	mg/l	-		-
36	Zinco	mg/l	1		1
37	Solventi clorurati	mg/l	2		2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40		40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10		10
40	Fenoli	mg/l	1		1
41	Aldeidi	mg/l	2		2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4		0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2		0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1		0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05		0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01		0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01		0,01
48	endrin	mg/l	0,002		0,002
49	isodrin	mg/l	0,002		0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2		2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale